

Hieronder vind je een niet limitatieve lijst van belangrijke wijzigingen waarvoor je verplicht bent een keuring aan te vragen:

- er wordt overgeschakeld van regen- of putwater naar kraanwater
- er een regen- of grondwatersysteem wordt gestoken waardoor ander water dan kraanwater gebruikt kan worden
- er een bijvulsysteem op regenwatercircuit wordt gestoken
- er op vraag van de klant een aftakking wordt aangepast (niet bij een niet-aangesloten binneninstallatie)
- er een waterbehandelingsinstallatie (iets anders dan een ontharder) wordt geplaatst
- er een drukverhogingsinstallatie wordt geplaatst
- er een brandblusinstallatie wordt geplaatst die gebruik maakt van een binneninstallatie
- er een CV-installatie wordt geplaatst of vervangen
- er warm water wordt geproduceerd via een gecombineerd systeem (combiketel, warmtepomp ...) waarbij additieven worden toegevoegd (anticorrosie, antilek, antivries ...)
- er een niet-huishoudelijke was- en vaatwasmachine wordt geïnstalleerd
- er een droogkast wordt gebruikt met watervoorziening
- er keukenapparatuur op water wordt gebruikt (bv. steamer, kookpot met vaste vulling, koffiemachine, drankautomaat ...)
- er een toestel wordt geplaatst op het interne (drink)waternet om te reinigen, behandelen, analyseren ...
- er een bijvulsysteem voor een vijver wordt geplaatst
- er een zwembad met verwarming en/of bijvulling wordt geplaatst
- het binnenleidingnet grondig uitgebreid wordt